




eC Monitor[®]

手機APP流程 V1.2.1



應用程式名稱：
ecMonitor ACK



iOS 版本預計本年二月份上架。



- 列表由最新的警報開始。
- 列表會每30秒更新一次。
- 如果需要處理某個警報，按下警報行列

- 出現新警報
- 處理中的警報
- 已處理的警報（隱藏）

vivian.lai
Investment Properties

警報資料

2019-01-28 17:21:14

接收到警報 (4302)

位置: 九龍 > 開聯中心 > 12/F > 正門

裝置: 6400F_門 (裝置 ID 279)

檢測: SHIO Door

選擇回覆

10分鐘內到達

Fill in Remarks

0 / 50

跟進 完成處理

香港島 > 東華三院黃鳳翎紀念大樓 > LG2/F > 新街出路門(樓梯底)

- 警報資料介面會較詳細地說明警報的時間及來源。
- 這個介面都可以作確認/處理動作。

發生時間及地點



若要為警報作處理：

1. 檢查資料，確保無誤
2. 選擇信息/原因。



- 3a. 按下【跟進】
- 4a. 該警報會轉為「處理中」狀態

- 3b. 按下【完成處理】
- 4b. 該警報會直接轉為「已處理」狀態

為「處理中」警報作處理：

- 5a. 選擇信息/原因
- 6a. 按下【跟進】
- 7a. 該警報會轉為「已處理」狀態



- 出現新警報
- 處理中的警報
- 已處理的警報 (隱藏)

2486 - 開門 43 minutes ago
 香港島 > 東華三院黃鳳翎紀念大樓 > LG2/F > LG2/F 新街出路門(樓梯底)

2485 - 移動 43 minutes ago
 香港島 > 文咸東街64 號 > R/F > 天台兩邊出口

2483 - 開門 1 hour ago
 香港島 > 東華三院黃鳳翎紀念大樓 > LG2/F > LG2/F 新街出路門(樓梯底)

2482 - 檢測到移動 1 hour ago
 香港島 > 東慈商業中心 > G/F > 地下出路門 (近冷氣機房)

2481 - 開門 1 hour ago
 九龍 > 明德中心 > G/F > 大堂門

2480 - 開門 1 hour ago
 香港島 > 東華三院黃鳳翎紀念大樓 > LG2/F > LG2/F 新街出路門(樓梯底)

2479 - 開門 2 hours ago

Alert Detail

2019-01-14 09:38:26

Alert Issued (2487)

Location: 九龍 > 關聯中心 > 14/F > 正門
 Device: 0320F_門 (Device ID 321)
 Detected: SHIO Door

2019-01-14 10:19:30

Alert Acknowledged

By: Ben Liu (ben.liu@stone-road.net)
 Reply: "在途中"

Reply

- 例行檢查
- 安裝測試
- 感應器誤報
- 正常巡樓

- 出現新警報
- 處理中的警報
- 已處理的警報 (隱藏)



應用程式設定及其他資訊

